

ZERTIFIKAT

Der Firma

Baltur S.p.A.
Via Ferrarese n. 10
44042 CENTO (FERRARA)
ITALIEN

wird für das Produkt

Ölzerstäubungsbrenner

vom Typ

SPARK 35 (W, DSG, DSGW)

die Konformität mit

DIN EN 267:1999-11

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer : 5G951/2000

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2005-01-31.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Burggrafenastraße 6, 10787 Berlin



2000-02-01

i. v. Janner
Datum, Leiter der Zertifizierungsstelle

Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 5G951/2000 vom 2000-02-01

Typbeschreibung

Ölzerstäubungsbrenner mit Gebläse
Monoblockbauweise

Technische Angaben

Ausführungen	Feuerraumdruck in mbar				Öldurchsatz in kg/h		
Spark 35	±	0	bis	+	7,20	bei	13,5
				+	4,50	bei	21,6
				+	1,08	bei	33,4
	±	0				bei	35,0
Spark 35 DSG				+	0,14	bei	7,8
				+	0,36	bei	8,2
				+	9,45	bei	12,2
				+	4,86	bei	28,5
				+	1,90	bei	33,5

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

TÜV Rheinland
Sicherh. und Umweltschutz GmbH
Prüfst. f. energet. Einricht.
Am Grauen Stein

51105 Köln

Prüfbericht

OB 50/99 vom 26.01.2000